

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности

№ п/п	Нарушения	Мероприятия по устранению нарушения	Срок устранения
1.	Не обработаны деревянные конструкции кровли огнезащитным составом	Обработаны деревянные конструкции кровли огнезащитным составом (Приложение 1)	Данное замечание устранено
2.	Не отделено помещение склада в здании мастерской противопожарной преградой, не установлена противопожарная дверь в складское помещение (кухня)	Отделено помещение склада в здании мастерской противопожарной преградой, установлена противопожарная дверь в складское помещение (кухня) (Приложение 2)	Данное замечание устранено
3.	Не восстановлены предусмотренные проектной документацией двери выходов из поэтажных коридоров	Восстановлены предусмотренные проектной документацией двери выходов из поэтажных коридоров собственными силами.	Данное замечание устранено
4.	Не установлено эвакуационное освещение	Эвакуационное освещение установлено	Данное замечание устранено

Директор МБ ОУ СОШ №1
Яшкинского муниципального

С.А.Ошарина



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**(ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Кемеровской области)**

пр. Ленина, 55А, г. Кемерово, 650000
тлф(3842)58-45-99, факс 58-33-24,
E-mail: kansmchs42@mail.ru

Генеральному директору
ООО «Импульс»
С.В. Мальцевой

14.01 2019 № 23 -3-1
на № 25 от 14.01.2019

ПРОТОКОЛ

проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций

- 1. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ В ИПЛ** – 16.01.2019
- 2. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ** – 15.11.2018
- 3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТЫ** (наименование объекта) – Кемеровская область, Яшкинский район, пгт. Яшкино, ул. Ленинская, 4, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 Яшкинского муниципального района».
- 4. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДИВШЕЙ ОГНЕЗАЩИТНУЮ ОБРАБОТКУ** – ООО «Импульс», лицензия № 42-Б/00256 выдана 27.01.2017
- 5. ВИД ОГНЕЗАЩИЩЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПЛОЩАДЬ ОБРАБОТКИ** - Деревянные конструкции чердачного помещения. Площадь обработки – 2340,0 м².
- 6. НАИМЕНОВАНИЕ (МАРКА) ОГНЕЗАЩИТНОГО СОСТАВА** – «ОЗОН-007», сертификат № С-RU.ПБ25. В.02615 срок действия до 31.07.2019
- 7. ВНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ОГНЕЗАЩИЩЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ** – Деревянные конструкции обработаны полностью, помещение сухое, проветриваемое.
- 8. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ** - Согласно п.6.4. ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе», М., 2009г.

№	Место отбора проб	Кол-во образцов	Результат испытаний			
			Время самостоятельного горения, с	Сквозное прогорание до образования отверстия	Обугливание обработанной стороны по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Обугливание на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки при наличии признаков воспламенения
1	Колонны	4	0	-	-	-
2	Стропила	4	0	-	-	-
3	Обрешетка	4	0	-	-	-

9. ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ.

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 Яшкинского муниципального района» по адресу: Кемеровская область, Яшкинский район, пгт. Яшкино, ул. Ленинская, 4, проведенная ООО «Импульс», **соответствует** требованиям нормативно-технической документации.

Инженер

СОГЛАСЕН

Начальник Судебно-экспертного учреждения



Н.В. Маркушина

Ж.М. Новикова

Директор МБОУ СОШ №1 г. Яшкино с. А. Омаров

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)

СЧЕТ-ФАКТУРА № 180 от "13" сентября 2018г.
ИСПРАВЛЕНИЕ № _____ от "___" "___" _____ г.

Продавец: ООО «КЕДР+» п. Яшкино
Адрес: Юр. адрес: 652560, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Луганская, 2. Почт. Адрес: 652010, пгт. Яшкино, ул. Строительная, 10А
ИНН/КПП продавца: 4212018303 / 421201001
Грузоотправитель и его адрес: ООО «КЕДР+» п. Яшкино, Юр. адрес: 652560, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Луганская, 2. Почт. Адрес: 652010, пгт. Яшкино, ул. Строительная, 10А
Грузополучатель и его адрес: МБОУ СОШ №1 Яшкинского муниципального района. 652010, Кемеровская обл., Яшкинский район, пгт. Яшкино, ул. Ленинская, 4
К платежно-расчетному документу №
Покупатель: МБОУ СОШ №1 Яшкинского муниципального района
Адрес: 652010, Кемеровская обл., Яшкинский район, пгт. Яшкино, ул. Ленинская, 4
ИНН/КПП покупателя: 4247003629 / 424601001
Валюта: наименование, код:
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистра- ционный номер таможенной декларации
		код	условное обозначе- ние (нацио- нальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Монтаж противопожарной двери (размер 1000*2080 мм)			шт	1	26400.00	26400.00	без акциза	без НДС	без НДС	26400.00			
Монтаж противопожарной двери (размер 1220*2160 мм)			шт	1	30800.00	30800.00	без акциза	без НДС	без НДС	30800.00			
Всего к оплате				2	26400.00	57200.00		X		57200.00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Главный бухгалтер

Чувиков В.К. (на основании доверенности №2 от 05.07.2018г) или иное уполномоченное лицо Чувиков В.К. (на основании доверенности №2 от 05.07.2018г)
(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

