

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление НДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

650040 г. Кемерово пр-т Ленина 55а, тел. 58-42-28, 58-30-99, gpn@keme.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел НД УНДПР ГУ МЧС России по КО

(наименование органа государственного пожарного надзора)

652010 п.Яшкино ул.Гагарина 25, тел. 5-21-97, ogpn19@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,
электронный адрес)

Предписание № 4/1/5

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения сред-
няя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района Ошари-
ной Светлане Анатольевне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 4 от
«05» февраля 2019 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с 13 ч. 00 мин. «01» марта 2019 г. по 14 ч. 30 мин. «01» марта 2019 г.

проведена проверка

государственным инспектором территориального отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы ст. лейтенантом внутренней службы Ивановой Еленой Александровной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБ ОУ СОШ № 1 Яшкинского муниципального района по адресу: пгт.Яшкино, ул.Ленинская, 4

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Ошариной Светланой Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований ПБ	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		
1.	Восстановить предусмотренные проектной документацией двери выходов из поэтажных коридоров (около актового зала).	П.23 Правил противопожарного режима в РФ	31.07.2019	
2.	В школе отсутствует эвакуационное освещение.	П. 33 Правил противопожарного режима в РФ	31.07.2019	

срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Е.А.Иванова

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«01» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ С.А.Ошарина
(подпись)

директор Ошарина С.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«01» марта 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору